

水質分析結果報告書

平成29年3月21日

御中

代理店:*****

ご依頼の水質分析結果(社内分析による)を下記の通りご報告申し上げます。

採水場所: **県**市**

エコキュート向けとして;

対象: JRA 高位中温水系 基準 ⇔ 飲料水

[分析者: **]

 養森 サリウッド

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-8-15

Tel: 03-3865-7391(代)

Fax: 03-3865-7392

No.				試料採取日時：平成 29年3月13日		分析日時：平成29年3月17日			
傾向因子 スケール 腐食		項 目		JRA基準 補給水	飲料水 基準	試 料		スピリオン 抑制範囲	
		外 観		60-90℃		井戸水			
基準項目	○	○	1 pH(25℃)		7.0-8.0	5.8-8.6	6.8	6.0-9.0	
	○	○	2 電気伝導率	μ S/cm	300≧	700≧	230	500>	
		○	3 塩化物イオン	mg Cl ⁻ / リットル	30≧		13		
		○	4 硫酸イオン	mg SO ₄ ²⁻ / リットル	30≧		13		
	○		5 M-アルカリ度	mg CaCO ₃ / リットル	50≧		78	100>	
	○		6 全硬度	mg CaCO ₃ / リットル	70≧	300≧	75	200>	
	○		7 カルシウム硬度	mg CaCO ₃ / リットル	50≧		43	150>	
	○		8 イオン状シリカ	mg SiO ₂ / リットル	30≧		14	50>	
参考項目	○	○	9 全鉄	mg Fe / リットル	0.3≧	0.3≧	0.01		
		○	10 銅イオン	mg Cu / リットル	0.1≧	1.0≧	-		
		○	11 硫化物イオン	mg S ²⁻ / リットル	検出なき事		-		
		○	12 アンモニウムイオン	mg NH ₄ / リットル	0.1≧		-		
		○	13 残留塩素	mg Cl / リットル	0.3≧		-		
		○	14 遊離炭酸	mg CO ₂ / リットル	4.0≧		-		
	○	○	15 安定度指数		-		-		
		硝酸性窒素及亜硝酸性窒素イオン	mg N / リットル			1.2			
		有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg / リットル		10≧	2.2			
		色 度			5≧	0			
		濁 度			2≧	0			

(光電比色法並びにデジタル滴定に拠る測定)、*印は弊社判断基準です

註) 太数字はJRA基準値外を示す

※水質は地域・季節・水脈によって変動する事があります。

所 <
--